



legenda componenti	
	Collettore di distribuzione per pannello radiante
1	Dispositivo di taratura con flussometro
2	Circolatore a rotore bagnato monofase
3	Rilevatore di temperatura per acqua ad immersione
4	Valvola di regolazione a 2 vie a sede ed otturatore con servocomando ad azione proporzionale con segnale di comando 0-10 V
5	Valvola di sfato automatico

legenda tubazioni	
	Tubazione in polietilene reticolato, diametro esterno 20 mm e spessore 2 mm, posato con rete su pannello doppio in polistirene (20+20 mm-densità 35 kg/mc).

Particolare collettore ( $\varnothing 1.1/4''$ )  
(scala 1:10)




Comune di Calvenzano  
Provincia di Bergamo

Soggetti attuatori: VARI OPERATORI PRIVATI e COMUNE DI CALVENZANO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO  
" VIA SORDE - VIA VESTURE - VIA ROMA "

AMBITO 3PP: EDIFIZIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  
II° STRALCIO: AMPLIAMENTO PALESTRA E SALA MENSA



00	Emissione disegno	2011-12-12
REVISIONE	MOTIVO	DATA
N. commessa	Objetto	Tavola / Elaborato
2124	PROGETTO DEFINITIVO + ESECUTIVO	207
Rif. File	ME03-207	Scala Disegno
Software	AutoCAD LT 2011	1:100
Schema distribuzione pannelli radianti piano primo		
	GIEFFEMME Studio Associato Arch. A. Franco Forcella - Ing. Paolo Manzoni Ing. Paolo Recalcati - Arch. Massimo Grechi Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/40420 - Fax 0363/45881 - email: info@gfassociati.it	Antonio Reduzzi Studio tecnico Tel/Fax 0363 85 0 10 antonio.reduzzi@yahoo.it via C. Battisti, 33 - 24047 Treviglio (BG) piva 0097900163 C.C. BO2NTNS08141410E
	BARUFFI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Geom. Corrado Baruffi - Dott. Arch. Riccardo Baruffi - Geom. Giovanni Baruffi 24040 CARAVAGGIO (BG) Circo. Porta Nuova, 5 - Tel. 0363/512 - Fax 0363/505990 - e-mail studio.baruffi@libero.it	STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. GIOVANNI GALIMBERTI PIAZZA INSURREZIONE, 5 - TREVIGLIO (BG) - TEL 0363 301789
	Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Delbini Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/419208 - Fax 0363/303498 - email: info@delbini.it	Impianti meccanici Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Tamborini Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/304684-Fax 0363/308840-email: studiotamborini@virgilio.it
	Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Tamborini Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/304684-Fax 0363/308840-email: studiotamborini@virgilio.it	Impianti elettrici Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Tamborini Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/304684-Fax 0363/308840-email: studiotamborini@virgilio.it