


<i>legenda componenti</i>	
	Serranda tagliafuoco REI 120 da 300x300 e profondità 300
	Serranda tagliafuoco REI 120 da 400x350 e profondità 300
<i>legenda simbologia</i>	
	Canale di mandata
	Canale di ripresa
<i>legenda spessori canali in lamiera zincata</i>	
lato maggiore fino a 750 mm	spessore 8/10 di mm
lato maggiore da 751 a 1500 mm	spessore 10/10 di mm
I canali di immissione aria devono essere coibentati all'esterno con pannello in polietilene espanso a cellule chiuse con spessore 12 mm e con comportamento al fuoco certificato in classe 1. Le dimensioni indicate dei canali sono interne al netto degli spessori di lamiera e isolante.	

comune di Calvenzano
Provincia di Bergamo

ggetti attuatori: VARI OPERATORI PRIVATI e COMUNE DI CALVENZANO

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO VIA SORDE - VIA VESTURE - VIA ROMA "

AMBITO 3PP: EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STRALCIO: AMPLIAMENTO PALESTRA E SALA MENSA



00	Emissione disegno		2011-12-12
REVISIONE	MOTIVO		DATA
commessa 2124	Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Tavola / Elaborato 208
if. File ME04-208		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Rete aeraulica ventilazione piano terra	Scala Disegno 1:50
software AutoCAD LT 2011			

Arch. A. Franco Forcella - Ing. Paolo Manzoni
 Ing. Paolo Recalcati - Arch. Massimo Grechi
 Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)
 Tel. 0363/40420 - Fax 0363/45881 - email: info@gfmassociati.it



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
GFM
 GIEFFEMME STUDIO ASSOCIATO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
GFM
 GIEFFEMME STUDIO ASSOCIATO

Circ. Porta Nuova, 5 - Tel. 0363/51212 - Fax 0363/350290 - e-mail studio.baruffi@libero.it

mpianti meccanici

Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Delbini
Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/419208 - Fax 0363/303498 - email: info@delbini.it

Implanti elettrici

Studio tecnico Dott. Ing. Luigi Tamborini
Via Abate Gian Battista Crippa, 9 - 24047 Treviglio (BG)
Tel.0363/304684-Fax0363/308840-email:studiotamborini@virgilio.it